

入札仕様書

この仕様書は、医療法人白桜会小金沢歯科診療所が発注する リバティ桜の花 GHP 取替工事に関する仕様について定める。

1. 施工機器及び型番

2. 施工場所

滋賀県大津市別保2丁目8-33

医療法人白桜会小金沢歯科診療所 リバティ桜の花 1階

3. 施工期限

令和7年3月31日まで

4. 工事条件等

(1) 仕様等

リバティ桜の花 GHP 取替工事における施工機器は、次のとおりとする。

品名	型番	数量
室外機(ビル用マルチ/まとマルチ)25馬力	AWYGP710G2Z	1
室内機(ラウンドフロータイプ)45形	AXFP45NA	5
室内機(ラウンドフロータイプ)56形	AXFP56NA	3
化粧パネル クリーンパネル(フレッシュホワイト)	ACP160EAF	8
室内機(シングルフローコーナータイプ)28形	AXKP28EB	1
室内機(シングルフローコーナータイプ)36形	AXKP36EB	1
化粧パネル クリーンパネル(フレッシュホワイト)	AKP36MAF	2
室内機(厨房用)80形	AXTP80NB	1
室内機(壁掛形)28形	AXAP28EB	5
液晶ワイヤードリモコン(直感操作)	ABRC1G3	11
液晶ワイヤードリモコン(受光部組込タイプ)壁掛型用	BRC7N18	5

(2) その他

- ① 入札価格は搬入及び取替工事費用、撤去廃棄費用を含む合計価格とする。(税抜き表記) なお、入札書とともに、それぞれの内訳金額がわかる見積書を提出すること
- ② 作業終了後は、職員に機器の取り扱い説明等を行うこと
- ③ 発生した梱包材料及び不用材等は、納入業者の責任において適正に処分すること

5. 工事等における注意事項

(1) 方法及び留意点

- ① 作業を行う際、業務に影響を及ぼす場合又は及ぼす恐れがある場合は、事前に現場の施設職員の指示に従うこと
- ② 搬入・搬出に伴う、車両の駐車場所、搬入・搬出場所及び経路等については施設と打合せを行い、施設の指示に従うこと
- ③ 作業において、施設に重大な損失等与えた場合は、施設と協議のうえ、至急原状回復を行うこと
- ④ 施設内作業において知り得た個人情報などを口外してはならない。その職を解かれた場合も同様とする

6. その他

- (1) この仕様書に定めのない事項については、その都度、施設と施工業者とが協議して取り決めるものとする
- (2) 入札書等の作成及び提出等に関する経費は、施工業者の負担とする
- (3) 入札書の提出にあたって知り得た内容については、守秘義務を課す
- (4) 提出された書類は返却しない

以上